







Elektriziätswerke des Kantons Zürich

Heinz Köpfli
Leiter Trafostationen

Gebäude:	
Betonqualität:	C30/37, XC4
Gewässerschutzzone	Au
Feuerwiderstandsklasse	REI 90
Norm SIA 262 Betonbau	

Stk.	Gegenstand	Pos.	Werkstoff	DV. Nr.	Modell	Bemerkungen
1	Blindboden	8				Cellpack AG
1	Holzbarriere	7				Cellpack AG
1	NS-Verteilung 1+18/INT/40eb/DC	6			61439-5	Cellpack AG
4	Transformatoren-Laufschiene	5				Cellpack AG
1	Holzbarriere	4				Cellpack AG
1	Transformator	3				
1	MS-Schaltanlage, SF6 gasisoliert	2			ŧDJH, 20 kA	Siemens
1	FTT-TS Schrank	1				EKZ BAP

Änderungen:

TS Uster, Haufland
Dentra 5228.1G sv
Disposition

Masstab: 1:50	Gezeichnet:	21.02.23	KOP
	Geprüft:	21.02.23	KOP
	Baugruppe:		
	Ersatz für:		
	=	+	Fo: A2
			Anz.Bl. 2
	67469 -		Blatt 1

EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Planung & Bau Anlagen
Überlandstrasse 2
8953 Dietikon
Tel. 058 359 21 11

geplottet: 14.03.2023,Köpfli Heinz BAT